

## Comunicado a Usuarios

## Uso Termostatos sistema Climatización


Febrero 2023

## Estimados Usuarios:

Dado la intensa ola de calor que afectará a la zona central, particularmente a Santiago, se hace necesario efectuar algunas recomendaciones para optimizar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado del edificio. Para ello, se recomienda lo siguiente:

- Mantener termostatos en modo funcionamiento **"frío"** (❄️) con temperatura entre 21 y 23 grados y velocidad de ventilación **"media"**.
- No emplear modo de funcionamiento **"automático"** (Ⓐ) por su alto consumo de energía.
- Las puertas y mamparas de las oficinas deben permanecer cerradas. Esto ayuda a que las oficinas alcancen la temperatura deseada y los equipos dejen de funcionar en modo forzado y baje la probabilidad de falla.
- Apagar los equipos al término de la jornada diaria de trabajo, o programar canales horarios para su encendido y apagado en forma automática. Esto permitirá extender la vida útil del equipo y bajar el consumo de electricidad del edificio.
- Bajar la carga térmica de las oficinas utilizando las cortinas roller.
- Informar a la Administración falla o problemas con la operación del termostato.

Operación básica del termostato:



Bernardo Ramírez Gálvez  
Jefe de Operaciones  
CBRE | PM | Edificio Hermanos Amunátegui